



LEGENDA:

- ZWÓD POZIOMY NISKI (DRUT FeZn 11 8 NA UCHWYTACH)
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY (DRUT FeZn 11 8 p1)
- PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY (TAŚMA FeZn 35x5)
- ZACISK PROBIERCZY UZIEMIENIE OTOKOWE (TAŚMA FeZn 35x5)
- POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- ZWÓD PIONOWY

panel:  
~114x172cm  
typu "black"

PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	NADBUDOWA PARTEROWEJ CZĘŚCI I PRZEBUDOWA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W NOWY TARGU NA POTRZEBY FUNKCJONALNE OŚRODKA	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU RYSUNEK INSTALACJI ODGROMOWEJ + PV	
PROJEKTANT		
SPRAWDZAJĄCY		
SKALA	DATA SPORZĄDZENIA	NR RYSUNKU
-	II. 2024	E-10