

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie**”

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA NR 1 Z DNIA 12.04.2024 r.  
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania wyjaśniam:

**Pytanie 1:**

w opisie poz. 144 "REDUKTOR CIŚNIENIA DN 1100 Korpus z kołnierzami wg ISO 7005-2 / PN-EN 1092-2"

Czy na pewno reduktor ma mieć średnicę 1100?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w/w pozycji wystąpiła omyłka pisarska. Prawidłowa wartość powinna wynosić DN 100.

Zamawiający dokonuje odpowiedniej w tym zakresie modyfikacji w załączniku nr 1a (formularz kalkulacji ceny oferty dla Części nr 1 zamówienia).

W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji:

1. Modyfikacji podlega treść Załącznika nr 1a, poz. 144 o następującej treści:

„REDUKTOR CIŚNIENIA DN 100 Korpus z kołnierzami wg ISO7005-2 / PN-EN 1092-2  
Żeliwo sferoidalne (ISO1083), powlekane  
Zawór pilotowy Mosiądz  
Obwód sterujący z wbudowanym samoczyszczącym filtrem i zaworami kulowymi na wlocie i wylocie  
Wysokiej jakości materiały syntetyczne  
Pozostałe elementy  
Pokrywa Żeliwo sferoidalne (ISO 1083), powlekane  
Kołnierz membrany Żeliwo sferoidalne (ISO 1083), powlekane  
Membrana EPDM  
Sprężyna Stal nierdzewna  
Stożek regulacyjny Stal nierdzewna  
Gniazdo zaworu Stal nierdzewna  
Zaciski przewodów Mosiądz  
Korpus zaworu pilotowego Mosiądz  
Wkład filtra Stal nierdzewna  
Uszczelnienie EPDM”

**Zmodyfikowany Załącznik nr 1a stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zmiana treści została wyróżniona czcionką w kolorze zielonym.**

**Pozostałe zapisy SWZ, w tym załącznika nr 1a nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja treści SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Michał Sirocki – Prezes Zarządu**

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**

.....  
Michał Sirocki

.....  
podpis kierownika zamawiającego