



DANE INSTALACJI AC	
Typ falownika	Trójfazowy, beztransformatorowy
Moc falownika	25 kW
Typ kabla AC	YDYżo / YKYżo
Przekrój kabla AC	5x16mm ²
Zabezpieczenie zwarciovowe AC	S303 B 40A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe AC	P304 63A 100mA typ A
Zabezpieczenie zwarciovowe AC (w rozdzielni głównej budynku)	S303 B 50A

Obiekt:	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA		
Adres instalacji:	ul. Tysiąclecia 1, 87-200 Wąbrzeźno		
Rysunek:	Schemat jednokreskowy instalacji PV - strona AC		
Inwestor:	Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno		
Projektował:	mgr inż. Piotr Grzegorz Marciniak Certyfikat UDT (PV) DZE-W/03/000006/18		
Data, skala, nr rys.:	Luty 2020r.	-	E03