

Zak. Nr 5

DI / 4092/4121/81 /2022

Leszno, dnia 25-11-2022

**KAŻMIERCZAK, SAMOLEWSKA,  
ARCHITEKCI SP.C.  
ul. A. Frycza Modrzewskiego 3  
64-100 Leszno**

SPRAWA: odpowiedź na pismo z dnia 21.11.2022r. w sprawie możliwości podłączenia do sieci ciepłej projektowanego budynku miejskiego przedszkola przy ul. C.K. Norwida na dz. ewid. nr 6/31, 1/47 w Lesznie;

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lesznie (w nawiązaniu do pisma z dnia 25.11.2022r. w sprawie możliwości podłączenia budynku do m.s.c.) informuje, że w rejonie projektowanej przez Państwa inwestycji pn. „budowa budynku miejskiego przedszkola 6-cio oddziałowego z dwoma oddziałami specjalnymi przy ul. C.K. Norwida na dz. ewid. nr 6/31, 1/47 w Lesznie ” nie posiada sieci ciepłej.

Najbliższa sieć ciepła zlokalizowana jest przy ul. Starozamkowej w Lesznie. Niestety jej istniejąca średnica 2c x dn40/110 nie jest w stanie przenieść większego obciążenia. Przebudowa sieci i budowa nowego przyłącza wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, które są wyższe niż budowa indywidualnego źródła ciepła wykorzystującego technologię OZE.

W związku z powyższym nie są spełnione warunki techniczno-ekonomiczne umożliwiające podłączenie projektowanego budynku do miejskiej sieci ciepłej.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny

Bartosz Rzeźniczak

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. DI a/a