



**GMINA BRODNICA**  
**87-300 Brodnica ul. Mazurska 13**  
**tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640**  
**sekretariat@brodnica.ug.gov.pl**

PPOŚI.271.2.2021.JK

Brodnica, dnia 9 kwietnia 2021 r.

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080523C w miejscowości Kominy”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. ) udostępniam treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1**

„Analizując dokumentację techniczną - projekt zagospodarowania terenu oraz istniejące przebieg drogi stwierdzono, iż projektowany przebieg nie pokrywa się w całości ze stanem istniejącym. Przekrój normalny uwzględnia posadowienie konstrukcji drogi na istniejącej nawierzchni żwirowo-piaskowej śr.gr. 15 cm. W związku z powyższym prosimy o modyfikację przedmiarów uwzględniającą pozycję zdjęcie humusu oraz wykonanie warstwy żwirowo-piaskowej na brakującej powierzchni zmiany przebiegu.”

#### **Odpowiedź**

Roboty ziemne w tym humusowanie zostały uwzględnione w poz. nr 5.d 1 przedmiaru robót (roboty ziemne wykonane w gr. kat. I-IV-wykopy). Przedmiar uwzględnia cały zakres robót i materiałów w celu wykonania inwestycji.

#### **Pytanie 2**

„Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień z gestorami sieci.”

#### **Odpowiedź**

Uzgodnienie z gestorem sieci telekomunikacyjnej zawarte jest w dokumentacji projektowej. Gestorem sieci wodociągowej jest Zamawiający. Odnośnie sieci energetycznej w dokumentacji uwzględniono jej zabezpieczenie rurami osłonowymi. Uzgodnienie zostanie przekazane wybranemu wykonawcy wraz z placem budowy.

#### **Pytanie 3**

„Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, to prosimy o określenie powierzchni, lokalizacji oraz warstw konstrukcyjnych.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

/-/ Justyna Klimowska  
Sekretarz Gminy