
OZNACZENIA
Uniwersalna czujka dymu i ciepła
Uniwersalna czujka dymu i ciepła montowana nad sufitem podwieszanym + wskaźnik zadziałania na suficie podwieszanym
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
Element kontrolno sterujący 4 wyj. EKS-1
Sygnalizator optyczno akustyczny
CSPP4
Centrala SSP z baterią akumulatorów -czuwania 72 godziny i alarmowania 30min.
wyświetlacz
moduł wej- wyj. pętli miedzianej
linia dozorowa pętlowa-szt.1
linia sygnalizatorów-szt.1
Kd
KONTROLA DOSTĘPU
WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
OPRAWA oswietleniowa typu ESSystem 1044 K418 D-O ; 4x18W ; 230V~ ; AC ;
OPRAWA oswietleniowa jak wyżej lecz z elektronikiem podtrzymującym napiecie do 3 godzi
OPRAWA oswietleniowa typu ESSystem SD 418 ; 4x18W ;Parabola ; 230V~ AC
OPRAWA oswietleniowa typu ESSystem 1033 SD 418 ; 4x18W ; 230V~ AC
OPRAWA oswietleniowa typu AGAT PLUS PLX ; 2x18W ; 230V~AC ; Aga Light
OPRAWY oswietleniowe typu 415.10 - 60W ; 230V~ AC ; zorowa ; E-27 ; POLAM - REM
OPRAWA oswietleniowa typu ESSystem 1095 SDS 236 ; 2x36W ; IP44 ; 230V~ AC
OPRAWA oswietleniowa typu ESSystem 1084 SDS 136 ; 1x36W ; IP44 ; 230V~ AC
OPRAWA oswietleniowa typu ESSystem 1032 SD 258 ; 2x58W ; 230V~ AC
OPRAWA oswietleniowa zwieszakowa THORN ; 1x58W ; 230V~ AC
OPRAWA oswietleniowa typu TOPAZ PLX ; 2x18W ; 230V~ AC ; IP 54 - Aga Light
OPRAWA oswietleniowa typu HP-OO ; 60W ; zarowa - kinkiet ; 230V~ AC ; IP 44 - ESSystem
OPRAWA kierunkowa typu LEGGERA 3N SA - ze źródłem i piktogramem ; 230V~ ; AC
Wentylatory kanałowe EURO 4 100 I EURO 5 150 mm ; 230V~ ; 35W ; IP44 ; cichobieżne ; DOSPEL
Przełącznik świecznikowy - p/t - 16A ; 250V ; IP44 ; ELDA
Zestaw (panel) przyłóżkowy typu OB 4156 FAMOR - zawierający oświetlenie ogólne pośrednie, oświetlenie miejscowe (do czytania) i nocne oraz gniazda wtykowe 230V~; przycisk przywoławczy z manipulatorem , gniazdo telefoniczne i gniazda gazów medycznych
UWAGI
1/ instalacje elektr. oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo 3(4) x 2,5 mm2 - 750V - układanymi :
w korytarzu - w korytkach nad stropem podwieszanym ,- w pozostałych pomieszczeniach : w tynku i p/t
Do opraw Aw z podtrzymaniem napięcia - doprowadzic dodatkowo sprzed wyłacznika zyłe fazowa np. L1
2/ Osprzet instalacyjny melaminowy , podtynkowy , koloru białego.W sanitariatach i nad stropem podwieszonym - hermetyczny
3/ Wentylatory kanałowe w WC - wyposażone w wyłącznki czasowe ; w brudowniku i nad prysznicami wyposażone w wyłączniki pociągowe (sznurek)
4/ Wyłączniki (przełączniki , przyciski zwierne) - montowac na wysokości 140 cm od posadzki pomieszczeń.
5/ Oświetlenie ogólne pośrednie w ponalach nadtżkowych - załączane przez personel przy drzwiach wejściowych do Sal chorych
1/13 SEPARATKA TARKETT
1/11 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/9 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/8 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/6 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/5 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/3 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/2 WC PACJ. GRES
1/0 WC ODWIEDZAJ. GRES
1/K1 KL.SCHODOWA GRES
1/84 POM. GOSP. GRES
1/83 HOL WINDOWY TARKETT
1/93 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/36 WC PERS.M GRES
1/34 ŁAZ.PACJ. GRES
1/35 PRZEDS. TARKETT
1/37 ŁAZ.PERS.D GRES
1/39 ŁAZ.PACJ. GRES
1/38 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/40 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/41 ŁAZ.PACJ.PRZEDS. GRES
1/42 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/73 ORDYNATOR TARKETT
1/43 KUCHENKA ODDZIAŁ. GRES
1/44 KUCHENKA GRES
1/74 SEKRETARIAT TARKETT
1/75 POKŁ.LEKARSKI TARKETT
1/76 KORYTARZ TARKETT
1/78 SZATNIA CZYSTA TARKETT
1/80 ŁAZIENKA GRES
1/79 ŚLUZA TARKETT
1/81 SZATNIA BRUDNA TARKETT
1/K4 KL.SCHODOWA GRES
I PIĘTRO +3.45
1/56 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/58 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/60 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/62 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/64 BRUDOWNIK GRES
1/77 KORYTARZ TARKETT
1/71 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/69 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/67 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/66 ŁAZ.PACJ. GRES
1/32 KORYTARZ TARKETT
1/K3 KL.SCHODOWA GRES
1/16 CYTOSTAT. TARKETT
1/17 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/19 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/21 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/23 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/24 STAN.PIELĘGN/APTECZKA TARKETT
1/27 PIEL.ODDZIAŁOWA TARKETT
1/28 POM.PORZ. GRES
1/28 POKÓJ POBYTU DZIENNEGO TARKETT
1/31 POM.SOCJ.PERS. TARKETT
1/45 STAN.PIELĘGN/APTECZKA TARKETT
1/46 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/48 SALA CHOR.2.OS TARKETT
1/49 SALA CHOR.3.OS TARKETT
1/51 MAGAZ.BIELIZNY TARKETT
1/53 GAB. LEK.DYŻ. TARKETT
DALSZA CZĘŚĆ SZPITALA - ADMINISTRACJA
do CSPP5 magistrala
HDGS3x2,5 zasilanie CSPP5
do CSPP3 magistrala
HDGS3x2,5 zasilanie z RG
rez. Kd nr 4-1-1
Kd nr 4-1-2
Kd nr 4-1-1a
TO-1/p TS-1/p
TO-2/p TS-2/p
TO-3/p TS-3/p
TG-2/p TS-2/p
TG-3/p TS-3/p
2 x YDYp 3x2,5 mm2 - wN i p/t zasilanie szk. dźw. (ewakuacja) w części administracyjnej budynku
szczegóły wyposażenia na rzucie wykonawczym
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. JOLANTY KEPLER 90-010 ŁÓDŹ,ul. Tuwima 15 / 55 tel 791 221 061 e-mail: jkepler@interia.pl
ADRES OBIEKTU: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, budynek "C" ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obręb B-15
TYTUŁ OPRACOWANIA: Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SAP dla budynku " C" - części biurowej z przychodniami oraz części szpitalnej
RYSUNEK: SSP -1 piętro- b.C
FAZA: PFU
AUTOR: techn. Andrzej Goszczyński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE: POZPO
Sierpień 2023
BRANŻA: ELEKTRYKA
SKALA: 1:100
NR RYS.: 9