



OZNACZENIA

- Uniwersalna czujka dymu i ciepła
- Uniwersalna czujka dymu i ciepła montowana nad sufitem podwieszanym + wskaźnik zadziałania na suficie podwieszanym
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
- Element kontrolno sterujący . EKS-2
- Element kontrolno sterujący EKS-1
- Element kontrolno sterujący EKS-3
- Element kontrolno sterujący EKS-4-230VAC
- Sygnalizator optyczno akustyczny

CSSP4
Centrala SSP z baterią akumulatorów -czuwania 72 godziny i alarmowania 30min.
ekran
wejście lini promieniowej miedzianej
linia dozorowa pętlowa - YnTKSYek1x2 x0,8 PH90
linia sygnalizatorów- HTKSH 2x1 PH90
wyl. kd - HTKSH 2x1 PH90

Kd
KONTROLA DOSTĘPU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. JOLANTY KEPLER 90-010 ŁÓDŹ ul. Tuwima 15 / 55 tel 791 221 061 e-mail: jkepler@interia.pl		
ADRES OBIEKTU:	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji; budynek "C" ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obręb B-15		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SAP dla budynku "C" - części biurowej z przychodniami oraz części szpitalnej		
RYSUNEK:	Schemat instalacji CSSP 4		FAZA: PFU
AUTOR:	techn. Andrzej Goszczyński	UPRAWNIENIA: 37294/WŁ	PODPIS:
Sierpień 2023	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA: XX	NR RYS.: 3