



Poz	Wyszczególnienie	Ilość
1	Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa sferoidalnego DN80/DN50	1
2	Zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN50	1
3	Połączenie kołnierzowe DN80 do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem	2
4	Zasuwa kołnierzowa DN50.	1
5	Rura PE RC 100 PN16 SDR 11 90x8,2mm	
6	Przejście szczelne dla rur	2
7	Podparcie - beton C15/20	1

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			=ECON= mgr inż. Marek Michalczyk 25-237 KIELCE ul.Klimeckiego 10 tel./fax (0-41) 361-92-16			
	Imię i Nazwisko:	Nr upr.:	Data:	Podpis:	Stadium:	Nr rys:
Projektował:	M.MICHALCZYK	SWK0050/P00S/05	09.2020		PB	4
Opracował:	M.WÓJCICKI		09.2020		Branża:	Skala:
Sprawdził:	K. MATUSZEWSKA-TURNAK	LOD/0894/P00S/08	09.2020		SANITARNA	

Przedmiot rysunku: Zawór napowietrz- odpowietrz.