

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONWACY:

1. Wykonawca ma doświadczenie w wykonywaniu zadań, polegających na budowie systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wykonanych w okresie nie wcześniej niż w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, o wartości netto nie mniej niż 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Certyfikat dla przedsiębiorców, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz.U. 2015poz.881.
3. Certyfikaty dla personelu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz.U. 2015poz.881 – minimum 1 osoba.
4. Certyfikaty autoryzacji producenta urządzeń na montaż, uruchomienie i konserwację dla zamontowanych jednostek.
5. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego lutowacza wykonującego lutowanie twarde zgodnie z PN-EN ISO 13585:2012 – minimum 1 osoba.
6. Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. – minimum 2 osoby.
7. Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku DOZORU w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. – 1 osoba.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:

1. Wykonawca udzieli gwarancji na 24 miesiące na wykonane prace budowlano instalacyjne. Termin gwarancji będzie liczony od momentu podpisania protokołu zakończenia robót.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia na okres podawany przez producenta urządzeń klimatyzacyjnych pod warunkiem, że jego eksploatacja będzie zgodna z DTR.

Jacek Subde

14.07.20