

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PLESZEWIE**

Telefony:		
- informacja o numerach wewnętrznych	062 508 13 30	
- Dyrektor PSSE	062 508 13 30	
- fax	062 508 13 30	ul. Poznańska 30
- e-mail	psse.pleszew@pis.gov.pl	63-300 Pleszew
ds.Zapobiegawczego Nadzoru	062 508 13 30	<u>www.psse-pleszew.pl</u>
<hr/>		
- fax	062 508 13 30	
- e-mail	nadzor.zapobiegawczy@psse-pleszew.pl	

ON.NS.72.6.14.2019

oryginał/ kopia
Pleszew, 28.11.2019 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt.2 lit. a Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) i art. 32.1 pkt.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie
o p i n i u j e**

Projekt budowlany :

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec
(dz.nr 2171 gmina Dobrzyca)

Jednostka projektowa : *DASTORE Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kościuszki 13 A, sierpień 2019r.*

Inwestor : Gmina Dobrzyca, Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

z uwagami

1. Przed przystąpieniem do odbioru należy uzyskać aktualne badania bakteriologiczne wody oraz protokół skuteczności wentylacji.
2. Powiadomić PPIS w Pleszewie o gotowości obiektu do eksploatacji celem dokonania odbioru.

U Z A S A D N I E N I E

Inwestor wystąpił z wnioskiem (z dnia 19.11.2019r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej budowy sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec (dz. nr 217/1 gmina Dobrzyca).

Do wniosku dołączono 4 kopie projektu budowlanego wykonanego przez jednostkę projektową : DASTORE Sp. z o. o., 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kościuszki 13 A, sierpień 2019r. (branża: architektura i konstrukcja, elektryczna i sanitarna.).

Planowany obiekt umiejscowiony jest za istniejącym budynkiem szkoły połączony łącznikiem z naświetleniem. Budynek średniej wysokości dwukondygnacyjny z dwuspadowym dachem o powierzchni użytkowej ok: 738,89m². Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wentylacja pomieszczeń mechaniczna, ogrzewanie z centralnego ogrzewania (paliwo gazowe). Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wysokość pom. ok. 3,00 m. Budynek szkoły ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Funkcjonalnie obiekt podzielony na 3 części:

- salę gimnastyczną ;
- zaplecze sali gimnastycznej z pomieszczeniami technicznymi oraz stołówką;
- łącznik – część komunikacyjna ;

Program użytkowy pomieszczeń parteru:

- klatka schodowa o pow. użytkowej: 28,44 m² wyposażona w platformę przyschodową o krzywoliniowym torze jazdy.
- toaleta męska z przedsionkiem o pow. użytkowej: 10,50 m²;
- toaleta osób niepełnosprawnych o pow. użytkowej 4,93 m²;
- toaleta damska z przedsionkiem o pow. użytkowej 8,86 m²;
- dwa pokoje nauczycielskie, każdy o pow. użytkowej 14,33 m²;
- sala gimnastyczna o pow. użytkowej 287,24 m²;
- magazyn sprzętu o pow. użytkowej 14,93 m²;
- szatnia damska o pow. użytkowej 7,80 m²;
- umywalnia damska o pow. użytkowej 7,61 m²;
- toaleta damska o pow. użytkowej 1,32 m²;
- szatnia męska umywalnia męska o pow. użytkowej 7,61 m²;
- toaleta męska o pow. użytkowej 1,32 m²;
- kotłownia o pow. użytkowej 13,53 m²;
- komunikacja - łącznik o pow. użytkowej 64,81 m²;

Program użytkowy pomieszczeń piętra:

- klatka schodowa o pow. użytkowej 22,63 m²;
- dwie sale ćwiczeń o pow. użytkowej 26,48 m² oraz o pow. użytkowej 25,12 m²;

- jadalnia o pow. użytkowe: 49,20 m²;
- zmywalnia o pow. użytkowej 7,31m². Pomieszczenie wyposażone w stół załadowczy, ze zlewem 1- komorowym , zmywarko – wyparzarękę;
- kuchnia cateringowa o pow. użytkowej 16,50m²:przewiduje wydawanie posiłków typu obiadowego dla 25 osób/1 dzień. Posiłki dostarczane gotowe przez firmę cateringową Gotowe dania poddawane mogą jedynie obróbce termicznej polegającej na podgrzaniu. Wyposażenie kuchni tj: stół przyścienny z półką, szafa przelotowa, szafki wiszące, umywalka do rąk, stół nierdzewny ze zlewem 2-komorowym, wylewka ze szybkozłączką do węża, kuchnia elektryczna, szafa chłodnicza;
- magazyn termosów o pow. użytkowej 5,88m² wyposażony w 4 regały;
- pomieszczenie socjalne o pow. użytkowej 10,15m² wyposażone w szafki dwu - działowe, umywalkę, zlewozmywak 1- komorowy, szafkę stojącą ;
- toaleta z przedsionkiem dla personelu kuchennego o pow. użytkowej 2,64m²;
- komunikacja - łącznik z naświetleniem o pow. użytkowej 45,72m² .

Po przeanalizowaniu dokumentacji pomieszczenia będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2019r. poz. 1065).

Do niniejszej opinii należy dołączyć projekt lokalu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie.

Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie art.2 ust 1 pkt1 lit.g. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019r. poz.1000 z późn.zm.).

Otrzymują:

1.Gmina Dobrzyca,
Rynek 14,63-330 Dobrzyca

Do wiadomości:

1. DASTORE Sp. z o.o.,
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kościuszki 13 A
 2. HŻ- w miejscu
 - 3 . a/a
- A.C.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pleszewie
mgr Katarzyna Śmigielka
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej