



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL**  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425  
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

---

Nowy Tomyśl 27 czerwca 2023 r.

Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na pytania złożone do treści ogłoszenia w postępowaniu „Malowanie dachu "starej" wieży ciśnień w Nowym Tomyslu przy ul. Śniadeckich” (ID 785092):

Pytanie:

1. Proszę o wskazanie pod jakim numerem na ul. Śniadeckich wieża się znajduje.

Odpowiedź:

Ulica Śniadeckich 9A

Pytanie:

2. Proszę o informację czy Zamawiający zapewnia dostęp do bieżącej wody oraz energii elektrycznej (zabezpieczenie przedlicznikowe 16A).

Odpowiedź:

Zmawiający zapewni dostęp do bieżącej wody oraz energii elektrycznej.

Pytanie:

3. Proszę o informację na czym ma polegać naprawa instalacji odgromowej (pkt. 4 przedmiotu Zamówienia).

Odpowiedź:

Naprawa ma polegać na poprawieniu połączeń galwanicznych.

Pytanie:

4. Proszę o informację czy po wykonanej naprawie instalacji odgromowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia badań/i lub przeglądu.

Odpowiedź:

Wykonawca nie ma wykonywać badań instalacji odgromowej

PROKURENT  
  
Irena Hojsler