



RG.271.12.2023.RO.2

Dotyczące: Postępowanie RG.271.12.2023 - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

1. W przedmiarze pojawia się temat przekopu czego nie mogę znaleźć w Opisie przedmiotu zamówienia. O co chodzi? Czy trzeba takowy wykonać? Między czym a czym?

Ad.1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia między instalacją a miejscem wpięcia instalacji do sieci (rozdzielniczy elektrycznej budynku).

2. Czy można prosić o rzuty dachu budynku?

Ad.2. Załącznik do odpowiedzi

3. Czy dopuszczają Państwo grubość ramy panelu fotowoltaicznego 35mm?

Ad.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ramy o grubości min 35mm przy zachowaniu wszystkich parametrów wytrzymałościowych.

4. Czy termin wykonania instalacji (30 dni od podpisania umowy) jest do negocjacji?

Ad.4. Zgodnie z SWZ Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, że przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynikającego z § 3 umowy skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z tytułu niezakwalifikowania przedmiotowego wydatku do współfinansowania.

5. W zeszłym tygodniu i dzisiaj próbowałem kilkakrotnie dodzwonić się na numery telefonu podane na stronie internetowej gminy nikt nie odbiera. Jaki jest telefon do osoby kontaktowej w kwestii przetargu?

Ad.5. Zgodnie z SWZ:

Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, NIP 591 15 68 529,

REGON 191675221,

Numer telefonu: (0-58) 687 – 45 - 15

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/lipusz>

Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/pn/lipusz>

Zasady kontakty i porozumiewania się określa rozdział VII SWZ

6. Czy zamawiający dopuści falownik, którego zakres temperatury pracy wynosi od -25°C do 50°C? OPZ nie jest jednoznaczny w tym zakresie. W jednym miejscu (2.5.2 Falownik) wskazuje na zakres temperatury pracy -40°C do +50°C a następnie w tabeli z minimalnymi wymaganiami dla falownika nie odnosi się w ogóle do tego parametry.

Ad.6 Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika, którego zakres temperatury pracy wynosi od -25°C do 50°C przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski
(dokument podpisany elektronicznie)