



RO.271.2.2022

Zblewo, 09.03.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00052905/01 z dnia 2022-02-10)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Prosimy o odpowiedź na poniższe punkty:

1. Okna i drzwi zewnętrzne - e) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min $R_w = 34-48$ dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych) - proszę określić nie przedział, a konkretnie jaka izolacyjność jest wymagana.

Wymagane jest $R_w \geq 34$

2. Drzwi zewnętrzne - czy na pewno wymagany jest współczynnik 1,1? Nie wystarczy 1,3?

Dla drzwi zewnętrznych współczynnik $U \leq 1,1$

3. Drzwi ppoż - nie ma możliwości wstawienia pochwyków obustronnych i zamka rolkowego w drzwiach ppoż. Czy zamienić na klamko-klamkę?

Dopuszczam wykonane drzwi ppoż z klamko-klamką

4. Ogólnie drzwi - jest tu wzmianka o drzwiach bezprzylgowych – czy można zamienić na przylgowe, a jeżeli tak, to o jakich parametrach?”

Drzwi wew. należy wykonać jako bezprzylgowe z niewidocznymi zawiasami.

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) [wykonawca](#)
- 3) a/a AT