

Naruszewo, dn. 04.03.2024 r.

RSG.271.3.8.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – Etap IV”

ZMIANA Nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Załącznik nr 12 do SWZ pkt. 4.3. każdej z dokumentacji

W SWZ jest:

W skład wyposażenia podstawowego oczyszczalni biologicznej wchodzi zintegrowana jednostka przygotowująca sprężone powietrze. Jest w niej zainstalowana dmuchawa membranowa, która wymaga zasilania prądem jednofazowym 230V.

Przyłącze elektryczne powinien wykonać elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Zaleca się aby instalacja elektryczna była realizowana na oddzielnej linii zabezpieczonej bezpiecznikiem różnicowo-prądowym 8A ze zwłoką 30ms.

W SWZ po zmianie powinno być:

W skład wyposażenia podstawowego oczyszczalni biologicznej wchodzi silnik elektryczny odpowiadający za ruch obrotowy złoża biologicznego, który wymaga zasilania prądem jednofazowym 230V.

Przyłącze elektryczne powinien wykonać elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

Zmiana treści warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający zamieszcza zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo> w dniu 04.03.2024 r., na której udostępniona jest również SWZ.

Powyższą zmianę Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w składanej ofercie.

mgr inż. Beata Pierścińska