



2021-77771

1771.DE-DSR-DUR-WER.7070.10.2021.100

Radom, 3 grudnia 2021r.

ARCHOS BIURO PROJEKTOWE OLGA STĘPIEŃ  
ul. ŁOPUSZAŃSKA 56  
26-070 SNOCHOWICE

*Dotyczy: budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach*

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29.11.2021 r. (data wpływu do PSE S.A. – 30.11.2021 r.) informujemy, że działka o nr ewid. 183 w miejscowości Radkowice, gmina Chęciny leży o obszarze oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Kielce – Radkowice (przęsło 56 – 57).

Po przeanalizowaniu dostarczonego projektu architektoniczno-budowlanego informujemy, że uzgadniamy przedstawione rozwiązania projektowe.

Przypominamy, że zgodnie z §55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401) prowadząc prace budowlane – montażowe zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowania materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości mniejszej niż 30 metrów (mierzone w poziomie i prostopadle) od najbliższego skrajnego przewodu fazowego. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymogu, prace należy wykonywać w oparciu o uzgodnioną z PSE S.A. w Radomiu Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP).

Sprawę z naszej strony prowadzi Katarzyna Gębczyk-Grąkowska, tel. 48 366 08 67, e-mail: katarzyna.gebczyk-grakowska@pse.pl.

Z poważaniem

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Jerzy Witold Zys  
Data: 2021.12.03 13:34:06  
CET

Kopię otrzymują:  
- WER

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Radomiu,  
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75, Sekretariat: tel. +48 48 366 06 01, fax. +48 48 366 06 06