

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Miroszewo”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00269917/01 z dnia 2021-11-16

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1:

Czy nowe przepompownie objęte powyższym postępowaniem przetargowym mają stanowić rozbudowę i kontynuację wdrożonego i istniejącego u Zamawiającego systemu monitoringu GSM/GPRS obiektów rozproszonych przepompowni ścieków?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną pkt 2.1.2 podpunkt f str. 34 i opisem w Projekcie Budowlanym pkt 3.3.2 ppkt f str. 27 – modem GSM z obustronną transmisją danych, kompatybilny z istniejącym systemem monitorowania pompowni na terenie gminy Przechlewo.

Dyrektor ZGK
Tadeusz Frieda