

GMINA CZERNIKOWO

ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo
NIP: 879-246-68-69
REGON: 910866761

Czernikowo, 11.07.2022 r.

IWP.271.2.2.2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Wyjaśnienia
treści zapytania ofertowego**

dot. postępowania: IWP.271.2.2.2022 Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający wyjaśnia treść Zapytania ofertowego w następujący sposób:

Pytanie 1:

Posiadamy w swojej ofercie agregat o mocy 98kW czyli formalnie mniej niż określił to Zamawiający. Czy nasza oferta nie będzie odrzucona na wstępie ze względów formalnych? Kolejny typoszereg to już jest duży przeskok cenowy i oferta może nie być atrakcyjna cenowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza agregat o mocy znamionowej 98 kW.

Pytanie 2:

- 1) Jaki przygotowano budżet do tego przetargu?
- 2) Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na agregat o mocy znamionowej 98kW.

Odpowiedź Zamawiającego:

- 1) Zamawiający na sfinansowanie zamówienia planuje przeznaczyć kwotę w wysokości 120 306,69 zł brutto.
- 2) Zamawiający dopuszcza agregat o mocy znamionowej 98 kW.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

z up. Wójta
Gminy Czernikowo
mgr Przemysław Pujer
Kierownik Ref. Inwestycyjno-Promocyjnego