

Pytanie z 04.08.2023 r.

04.08.2023

Gmina Lubasz

Postępowanie: RG.V.271.6.2023 Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie

PYTANIE 1

Czy zamawiający zdaje sobie sprawę, że zawężając wymagane parametry i żądając wyższych parametrów niż norma EN14877 i wytyczne World Athletics ogranicza warunki wolnej konkurencji i

wskazuje konkretny produkt, co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych.

Wnosimy ponownie o dopuszczenie wcześniej wskazanej nawierzchni, która spełnia wymagania

normy EN14877 oraz World Athletics. Parametry w znakomitej większości są lepsze od wymaganych

przez zamawiającego. Rozbieżność występuje jedynie przy współczynniku poślizgu. Nasza nawierzchnia ma współczynnik 52 (norma World Athletics: >47), zamawiający żąda 65-100.

Odpowiedź na pytanie

Pytanie 1 – Parametry dopuszczalnej nawierzchni

Zamawiający wymaga, by parametry nawierzchni spełniały normę PN-EN 14877: 2014 i wytyczne World Athletics.

W zakresie poślizgowości parametr ma mieć wartość nie mniejszą niż 47. Odnosząc się do pytania, zamawiający dopuści nawierzchnię o współczynniku poślizgowości 52.