



**UWAGA:**

w związku z brakiem szczegółowych danych na temat zagłębienia istniejącej infrastruktury podziemnej należy zachować szczególną ostrożność na etapie wykonawstwa projektowanych rurociągów przy istniejących rurociągach gazowych, wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, rowach deszczowych oraz kabli, należy stosować się do uzgodnień z właścicielami gruntów oraz tkz. opinii ZUD Na etapie wykonawstwa skonsultować w szczególności z Gazownią, RWiK oraz pozostałymi właścicielami infrastruktury posadowienie istniejących gazociągów i pozostałej infrastruktury i po uzgodnieniu z właścicielami dróg i terenów dokonać wykopów kontrolnych w celu uniknięcia kolizji.

Jednostka projektowa:		Projektant sanitarny:			
USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ SĄSIADEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa tel. 663 490 639 NIP: 925-178-45-06 e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl		mgr inż. Paweł Sasiadek upr. nr LBS/0021/PWOS/10 w spec. instalacji i sieci sanitarnych			
		Asystent:			
		mgr Dominik Sasiadek			
		Sprawdzający sanitarny:			
		mgr inż. Leszek Wielebski upr. nr 113/98/Lo w spec. instalacji i sieci sanitarnych			
Nazwa rys:	Profil sieci wodociągowej W-1 do W-4, W-2 do W-5				
Obiekt:	Sieć wodociągowa DN 110 mm Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 mm Rurociąg tłoczny DN 90 mm z przepompownią ścieków sanitarnych i instalacją elektryczną				
Adres:	78-320 Połczyn Zdrój dz. nr ew. 446/17, 446/25 obręb 0004 Połczyn zdroj jednostka ew. 321603_4 Połczyn Zdrój - miasto				
Inwestor:	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard				
Data:	15.02.2021	Skala:	1 : $\frac{100}{500}$	Nr rys:	3.2.