



U W A G A :
w związku z brakiem szczegółowych danych na temat zagłębienia istniejącej infrastruktury podziemnej należy zachować szczególną ostrożność na etapie wykonawstwa projektowanych rurociągów przy istniejących rurociągach gazowych, wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, rowach deszczowych oraz kabli, należy stosować się do uzgodnień z właścicielami gruntów oraz tkz. opinii ZUD Na etapie wykonawstwa skonsultować w szczególności z Gazownią, RWiK oraz pozostałymi właścicielami infrastruktury posadowienie istniejących gazociągów i pozostałej infrastruktury i po uzgodnieniu z właścicielami dróg i terenów dokonać wykopów kontrolnych w celu uniknięcia kolizji.

Jednostka projektowa:		Projektant sanitarny:	
USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ SĄSIADEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa tel. 663 490 639 NIP: 925-178-45-06 e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl		mgr inż. Paweł Sąsiadek upr. nr LBS/0021/PWOS/10 w spec. instalacji i sieci sanitarnych	
		Asystent:	
		mgr Dominik Sąsiadek	
		Sprawdzający sanitarny:	
Nazwa rys:		Profil sieci kanalizacji sanitarnej SR-1 do SR-10, SR-11 do SR-14 do PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW	
Obiekt:		Sieć wodociągowa DN 110 mm Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 mm Rurociąg tłoczny DN 90 mm z przepompownią ścieków sanitarnych i instalacja elektryczna	
Adres:		78-320 Polczyn Zdrój dz. nr ew. 446/17, 446/25 obręb 0004 Polczyn zdroj jednostka ew. 321603_4 Polczyn Zdrój - miasto	
Inwestor:		Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard	
Data:	15.02.2021	Skala:	1 : 100
Nr rys:		3.3.	