



Jaworzyna Śląska 29.04.2024 r.

IGK.271.15.2023

ODPOWIEŹ NA PYTANIE

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynki szkolne na terenie gminy Jaworzyna Śląska”, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Jaką wysokość podnoszenia pomp obiegowych pomp ciepła należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż pompy należy dobrać z odpowiednim zapasem ze względu na ułożenie instalacji. Najlepiej wykonać pełne obliczenia hydrauliczne uwzględniające armaturę wraz z długością trasy.

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz

