

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Układ współrzędnych XY: 2000

Układ wysokościowy: EVRF 2007–NH

Wojew.: podkarpackie

Powiat: miasto Krosno

Gmina: miasto Krosno 186101_1

Obręb: Suchodół Nr 0007

Godło mapy: 7.116.27.10.2.2

Ozn. zgł. pracy. geod.: 6640.882.2022

L.ks.rob.: CS/11/9/2022

Mapa aktualna w obszarze oznaczonym .....

Mapa zostata wykonana z ustaleniem/bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

Mapa nie zawiera użytków/zawiera użytki . . . . . które nie są ujawnione w ewidencji gruntów

Wykonał:

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał? niniejszy dokument uzyskał? pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Krosna
Wykonawca prac geodezyjnych	F.H.U. Geo–Komp Cezary Szczepanik
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji.	P.1861.2022.....
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Michalina Szczepanik Nr upr. 5856
Podpis kierownika prac geodezyjnych	

UZGODNIENIE PROJEKTU POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

RZECZOZNAWCA d/s ZABEZPIECZEŃ PRZECIW POŻAROWYCH

LEGENDA :

1 — Lnn–0,4kV
YKXS 5x35 mm2, 0,6/1kV L=178/230 m
relacji istn. rozdz RGnn. w bud. nr 2 –
proj. rozdz. RPV przy wiacie samochodowej

2 — linia teletechniczna
FTPpw 4x2x0,5 mm2, kat. 6 L=178/230 m
do komunikacji falownika PV z szafą komunikacji RKPV
zlokalizowaną w budynku nr 2

A — ładowarka do samochodów elektrycznych

istn. słup oświetleniowy aluminiowy do demontażu

istn. linia oświetlenia terenu do demontażu

projektowany kabel światłowodowy 9/125um, ziemny, jednomodowy, 4–włóknowy, gryzonioodporny

projektowany elektroenergetyczny kabel nN–0,4kV typu YKXS 5x35 mm2 0,6/1kV

projektowane rury osłonowe dwuwarstwowe z materiału HDPE o średnicy 75mm dla kabli nN–0,4kV

RPV — projektowany falownik fotowoltaiczny o mocy 50kW/50KVA, rozdzielnica RAC i RDC dla falownika, złącze z Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu dla instalacji fotowoltaicznej

SO — projektowana szafa oświetleniowa dla wiaty samochodowej

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

INWESTOR: PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH ul. Rynek 1, 38-400 Krosno

ADRES INWESTYCJI: Krosno, ul. Dmochowskiego 12

dz. nr 343/48
obr. Suchodół (0007), gm. Krosno

DATA: 02-2023

PROJEKTANT: mgr inż. Marek WASYLAK
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr PDK/0093/POOE/11

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZY UL. DMOCHOWSKIEGO 12 W KROŚNIE

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o MOCY 48,6kWp NA TERENIE PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH PRZY UL. DMOCHOWSKIEGO 12 W KROŚNIE

UWAGA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN, UZUPEŁNIEŃ NA RYSUNKACH BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU: E1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

SKALA: 1:500

NR PROJEKTU: 1/02/2023/PANS