



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUUDOWY

## Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa z rozbudową części **źłobka**”, oznaczonego jako TEC.362.1.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00064350/01 w dniu 2024-01-24.

### Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na zawarte pytania.

#### Pytania z dn. 09-02-2024 godz. 07:27

1. W projekcie instalacje elektryczne są projektowane przewodami YdY czy jest to zgodne z wytycznymi CPR?
2. Zgodnie z rys E-4 zasilanie ZK WG jest przewodem LgY 4x50mm<sup>2</sup> a w przedmiarze w pozycji nr 10 4x35 który jest właściwy?
3. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczą poz. 49 i 50 przedmiaru.
4. Proszę o podanie lokalizacji i modelu centrali alarmowej.

#### Odpowiedź na pytanie z dn. 09-02-2024

1. Należy stosować przewody o kable i przewody o parametrach B2CA S1b
2. Należy przyjąć zgodnie z projektem LGY 4x50
3. Poz. 49 Przewód PE LGY 16 mm<sup>2</sup> od złącza kontrolnego, poz. 50 Główna szyna wyrównawcza.
4. Centrala Satel Integra zlokalizowana w sekretariacie.

Zgodnie z art. 284 ust 6 PZP zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork> treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami zamawiającego bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.