

OBJAŚNIENIA:

- istniejąca instalacja c.o. - zasilanie
- istniejąca instalacja c.o. - powrót
- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- (PD2) pion centralnego ogrzewania
- (nr 1) projektowana temperatura
- 21K/600 [520 mm] Φ=783 W — projektowany grzejnik kompaktowy (boczniozasilany) typ, wysokość (długość) wymagana wydajność
- 4 x 50/6 [1800 mm] Φ=1476 W — projektowany grzejnik łazienkowy (drabinkowy) (szerokość), (wysokość) wymagana wydajność
- 21K/600 [520 mm] Φ=783 W — istniejący,przeniesiony grzejnik kompaktowy (boczniozasilany) typ, wysokość (długość) wymagana wydajność
- 21K/600 [520 mm] Φ=783 W — projektowany grzejnik kompaktowy (boczniozasilany) typ, wysokość (długość) wymagana wydajność
- 21K/600 [520 mm] Φ=783 W — istniejący grzejnik kompaktowy (boczniozasilany) typ, wysokość (długość) wymagana wydajność
- Zaw.odc. dn DN50-LF — zawór odcinający prosty średnica
- Zaw.odc. dn DN50 — zawór odcinający prosty średnica
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym
- zawór spustowy
- Zaw_termost 9.00 DN15 — zawór termostatyczny z nastawą wstępną nastawa wstępna średnica
- Zaw_power DN15 — zawór powrotny bez nastawy wstępnej średnica
- obudowa grzejnika

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Nowolipki 42, 31-072 Kraków
NIP 675-176-00-22
tel. (+48) 606 93 18 83

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI I MONTAŻU KLIMATYZACJI WENTYLACJI I OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. ZAKOPIAŃSKIEJ 6 W KRAKOWIE W DZIELNICY XV NOWA HUTA

ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 W KRAKOWIE UL. ZAKOPIAŃSKA 6 31-542 KRAKÓW	GMINA MIEJSKA KRAKÓW AL. ROZDROŻE 1 31-559 KRAKÓW

FAZA	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	**SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**
NAZWA RYSUNKU	**NR RYSUNKU**
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania	**CO-5.4**
DATA	**11.2022**

SKALA	**1:100**	**NR UPR.**	**PODPIS**
PROJEKTANT: MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL		MAP/0241/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA		MAP/046/1/PBS/15	
OPRACOWANE: MGR INŻ. NATALIA WNĘK		-	