

**Strona internetowa Zamawiającego,
na której umieszczono ogłoszenie
o zamówieniu i udostępniono SWZ
BZP.271.1.57.2023**

Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.57.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy usług dla wykonania zamówienia publicznego pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu- Łunowie”

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający na mocy ciążących na nim obowiązków i przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1605 t.j.), uprawnień, odpowiada na pytanie Wykonawcy i zmienia treść SWZ jak niżej.

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie obliczeń dotyczących sprawdzenia wyporu konstrukcji tunelu oraz segmentów sąsiadujących. Projektowany tunel jest oddylatowany od segmentów stanowiących dojście i w przypadku wystąpienia wyparcia któregokolwiek segmentu istnieje duże ryzyko rozerwania membrany stanowiącej hydroizolację konstrukcji.

Odpowiedź:

W obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji przejścia pod torami i pochylni uwzględniono wypór wody gruntowej z uwzględnieniem odniesieniu jej poziomu zgodnie z dokumentacją geotechniczną. Wypór wody jest równoważony przez ciężar konstrukcji i z tego powodu zwiększono gabaryty konstrukcji żelbetowej.

Zmiana nr 3

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 t.j.), uprawnień, zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT w następujący sposób:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **29.12.2023 r. do godz. 12:00** w sposób określony w rozdziale X pkt 2 SWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.12.2023 r. do godz. 12:30** w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 111, za pomocą platformy zakupowej.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA w następujący sposób:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 27.01.2024 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Pozostałe zapisy SWZ nr BZP.271.1.57.2023 pozostają bez zmian. Zamawiający publikuje ujednolicony tekst SWZ.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Krzysztof Bagiński
Sekretarz Miasta