



Urząd Gminy  
w Psarach

Znak sprawy: ZP .271.19.2021

Nazwa zamówienia: „**Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary**”  
z podziałem na dwie części.

Psary, dnia 21.01.2022 r.

Zamawiający:

**Gmina Psary**

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), na zadanie pn.:  
**„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary” z podziałem na dwie części.**

**I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.**

**Pytanie nr 1.**

W załączonej dokumentacji (przedmiar oraz specyfikacja) podają Państwo jaki beton asfaltowy należy zastosować do odtworzenia nawierzchni tj.: - warstwa ścierna z betonu asfaltowy 0/12.8 zgodnie z PN-74/S-96022, - warstwa wiążąca z beton asfaltowy 0/20 zgodnie z PN-74/8-96022. Podane przez mieszanki odnoszą się do starych obowiązujących już norm, nie produkuje się już betonu asfaltowego na uziarnieniu 0/12.8 oraz 0/20. Proszę o wskazanie jaką mieszankę ścierną i wiążącą należy zastosować. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wycenić odtworzenia nawierzchni. Dla części drugiej w ogóle nie zostały podane mieszanki, które należy zastosować.

**Odpowiedź:**

**Odpowiedz.**

*Do odtworzenia nawierzchni drogi wymagana jest mieszanka betonu asfaltowego warstwa ścierna AC8S 50/70 KR3, warstwa wiążąca AC16P 35/50 KR3 zgodnie z normą PN-EN 13108. W związku z powyższym w cenie ofertowej należy uwzględnić w/w mieszanki betonowe.*

Urząd Gminy w Psarach  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary  
tel. 32 29 44 920  
e-mail: [urząd@psary.pl](mailto:urząd@psary.pl)  
[www.psary.pl](http://www.psary.pl)

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

**II. Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach treści SWZ w zakresie jak niżej.**

**1. W rozdziale XXIII SWZ – „Sposób oraz termin składania ofert” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:**

„ust. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej: [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/psary> ,

nie później niż do dnia **28.01.2022 r. do godziny 12:00.**

**2. W rozdziale XXIV SWZ – „Termin związania ofertą” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:**

„ust. 1. Termin związania ofertą 30 dni i upływa w dniu **26.02.2022 r.**

**3. W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert” - zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie:**

„ust. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu **28.01.2022 r. o godz. 12:30**, w pok. 203 II piętro, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2021/BZP 00317529/01 z dnia 15.12.2021 r. – załącznik nr 1 do odpowiedzi.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**Zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.**

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec  
Zastępca Wójta

Załącznik do niniejszego pisma:

1. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia – załącznik nr 1.

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/psary>

2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: [arkadiuszmaraszek@psary.pl](mailto:arkadiuszmaraszek@psary.pl)