

Znak sprawy: ZP.271.13.2022

**Dotyczy postępowania pn.:**

**„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo”**

**WYJAŚNIENIA SWZ I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

W postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców:

**Pytanie 24.** W projekcie odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej wskazano do zaprojektowania mieszanki AC22P, KR3 - lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z aktualnym dokumentem technicznym tj. WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

**Pytanie 25.** W projekcie odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej wskazano do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3 - lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z aktualnym dokumentem technicznym tj. WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

**Odpowiedź:** Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej pismo ZDP dotyczące możliwości zastosowania asfaltu 35/50. Pozostałe zapisy pisma należy uwzględnić przy wycenie przedmiotu zamówienia.

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający **dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

- 1. Zmianie ulega pkt.1 dokumentu DODATKOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW załączonego w dniu 28.09. w następujący sposób:**

**Było:**

Rozruch silników pomp w przepompowniach ścieków zakłada się z wykorzystaniem softstartu, a nie falownika.

**Jest:**

W szafach sterowniczych należy zostawić 15 – 20% wolnej przestrzeni.

- 2. Zamawiający modyfikuje w rozdz. 13 ust.2 pkt. 2.2 SWZ w następujący sposób:**

**Było:** Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **28.10.2022 roku do godz. 9.00.**

**Jest:** Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **03.11.2022 roku do godz. 9.00.**

**3. Zamawiający modyfikuje w rozdz. 13 ust.3 pkt. 3.1 SWZ w następujący sposób:**

**Było:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **28.10.2022 roku o godz. 9.15.**

**Jest:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **03.11.2022 roku do godz. 9.15.**

**4. Zamawiający modyfikuje w rozdz. 13 ust.4 pkt. 4.1 SWZ w następujący sposób:**

**Było:** Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia **26.11.2022 roku.**

**Jest:** Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia **02.12.2022 roku.**

**INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SWZ w dniu 28.10.2022r. została przekazana zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianach treści ogłoszenia na stronie postępowania.

Wójt Gminy Kleszczewo  
Bogdan Kemnitz