R2k





RG **R2k**



R2k	Pi	kj	Pb	cosf	Ib
	kW	-	kW	-	A
	184,8	0,74	137,1	0,95	219,4

Rozdzielnica XVTL
Wolnostojąca (na cokole)
IP40
kl. izol. I
Gł. [mm] 400

Rozdzielnica XVTL
Wolnostojąca (na cokole)
IP40
kl. izol. I
Gł. [mm] 400

GRAF USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE NIERUCHOMOŚCI
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM I KUCHENNYM , ZAGOSPODAROWANIEMDZIAŁKI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
RYSUNEK:	Rozdzielnica R2K– schemat ideowy
LOKALIZACJA:	Dąbrowa, działka nr 365/7, obręb Dąbrowa
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA - proj. techniczny
RYS. E06	SKALA: / DATA OPRACOWANIA: 20.02.2023r
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Traczyk upr. nr 20/93/OP uprawniona w specjalności instalacji elektrycznych	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Birecki upr. nr 128/92/OP uprawniona w specjalności sieci i instalacji elektrycznych
OPRACOWANIE: mgr inż. Jan Traczyk	

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA GRAF, Janusz Kurzyca I NIE MOGĄ BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTĘPNIANE STRONIE TRZECIEJ