

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo: ZP-IX.271.3.2022.PN/2

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ""Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"" – znak sprawy ZP-IX.271.3.2022.PN.

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1


Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi do w/w przetargu.

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zawierania umów między Wykonawcą a Podwykonawcami w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 78 §1 i 2 k.c. oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, a do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Jeżeli Zamawiający dopuści możliwości zawierania umów między Wykonawcą a Podwykonawcami w formie elektronicznej prosimy o wskazanie adresu e-mail właściwego do dokonywania doręczeń korespondencji oraz dokumentów w formie elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Prosimy o dołączenie profili kanałów tłocznych.
4. Prosimy o informację, czy na projektowanym zadaniu będzie można zastosować rury PVC o długości 6 m.
5. Czy przy wykonywaniu kanału tłoczego można będzie zastosować rury PE jednowarstwowe?
6. Czy zamawiający dopuszcza odspojenie skały metodą uderową?
7. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla niewykonanych odcinków Etapu I.
8. Projekt przewiduje wykonanie kaskad zewnętrznych przy włączeniu przykanalika bądź rury powyżej 0,49 m nad kinetą. Prosimy wskazać wg jakich pozycji mają być one rozliczone.
9. Projekt przewiduje ocieplenie rurociągów łupinami gr. 7 cm przy zagłębieniu przewodu poniżej 1,4 m. Prosimy wskazać wg jakiej pozycji mają być one rozliczone.
10. Projekt przewiduje przejście rurociągu pod drogami w rurze osłonowej metodą przewiertu lub przecisku. Prosimy wskazać wg jakich pozycji mają być one rozliczone.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Ad. 1 i 2.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawierania umów między Wykonawcą a Podwykonawcami w formie elektronicznej.
- Ad.3.** Rurociągi tłoczne należy układać na głębokości 1,6 poniżej terenu
- Ad.4.** Tak. Zamawiający dopuszcza stosowanie rur o długości 6m.
- Ad.5.** Nie. Zamawiający wymaga zastosowania do budowy rurociągów tłocznych z rur dwuwarstwowych z płaszczem PE 100, SDR17 PN 10, z wbudowaną wkładką miedzianą.
- Ad.6.** Zamawiający nie dopuszcza odspojenia skały metodą udarową z uwagi na ryzyko związane z możliwością uszkodzenia budynków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
- Ad.7.** Zamawiający dokonał uzupełnienia dokumentacji projektowej o badania geologiczne - załącznik 9 a - Opinia geotechniczna.
- Ad.8. - 9.** Przedmiary robót nie są elementem dokumentacji projektowej są jedynie materiałem pomocniczym. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i jeśli uzna to za niezbędne może samodzielnie uwzględnić daną pozycję w opracowanym przez siebie kosztorysie ofertowym.
- Należy do wyceny przyjąć kaskady zgodnie z dokumentacją projektową.
 - Należy do wyceny przyjąć ocieplenie rurociągów łupinami gr. 7 przy zagłębieniu przewodów mniejszym niż 1,4 m zgodnie z dokumentacją projektową.
- Ad.10.** Zamawiający dopuszcza wykonanie przejść rurociągu pod drogami za pomocą rozkopu.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny