



Ostrów Wielkopolski, dnia 01.09.2023r.

PZD.261.12.2023.10

## ZAPYTANIA DO SWZ – NR 1

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **„Remont drogi powiatowej nr 5305P w m. Skalmierzyce (ul. Ostrowska) na odc. dł. ok. 1200m”**

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

### **Pytanie nr 1**

W opisie technicznym w punkcie 5 jest zapis o wykonaniu poboczy z destruktu. Pozycji takiej nie ma w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wykonania poboczy z destruktu.

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 na warstwę ścieralną?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 na warstwę ścieralną.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza w nowym brzmieniu dokument pn.: „Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 do SWZ - NOWY”.

### **UWAGA:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej (w miejscu, w którym opublikowano przedmiotowy przetarg) nowe brzmienie kosztorysu ofertowego – **tj. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ – NOWY**, który zastępuje dotychczasowy.

Zastosowanie nowego formularza pn. **Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ – NOWY** należy uznać za obowiązujący i wiążący przy składaniu oferty.

Dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Ostrowie Wielkopolskim  
mgr inż. Piotr Śniegowski