


# UWAGA:

Zastosowano przewody 5-żyłowe do przycisków wyłączenia pożarowego aby umożliwić w przyszłości realizację kontroli napięcia.

	Przycisk wył. pożarowego	Przycisk wył. pożarowego	Przycisk wył. pożarowego	Przycisk wył. pożarowego		Grzałka z termostatem	Wyłącznik pożarowy	Zasilanie budynku	Ochrona przepięciowa
nie									
	przysiemie	przysiemie	przysiemie	antresola					

KA PROJEKTOWA:

4R s.c.  
v 59  
stochowa  
361 61 35  
3 666 111 603 999 222  
propomiar.com.pl



INWESTOR:  
Gmina Międzyziesie  
pl. Wolności 1  
57-530 Międzyziesie

OBIEKT I ADRES:  
Hala sportowa w Międzyziesiu  
jedn. ewid. Międzyziesie,  
ul. nr 020810, 1 0001 Międzyziesie

TEMAT:  
Budowa hali sportowej w Międzyziesiu  
na działce nr 412/1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:  
SCHEMAT WYŁĄCZENIA  
PIPOŻ

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Grzegorz Drelich

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Damian Olszewski

SPRAWDZIŁ:  
mgr inż. Jan Kostrzanowski

upr. nr SLK/0605/POOE/04  
spec. instalacje elektryczne

DATA:  
30.01.2019

upr. nr UAN-VIII-7342/156/94  
spec. instalacje elektryczne

DATA:  
30.01.2019

DATA:  
30.01.2019

DATA:  
30.01.2019

SK

NR

EL