



CENTALA NW1  
Centrala nawiewno-wywiewna STOJĄCA wersja ZEWNĘTRZNA  
- wydajność N=3940m³/h, W=3940m³/h  
- spręż dysp. N-350Pa, W-350Pa  
- wymiennik obrotowy 81%  
- komora mieszania  
- nagrzewnica wodna 17,36kW - glikol etylenowy 35%  
- chłodnica freonowa R32 9,24kW

R Rewizja kanałowa

 maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań	
OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obręb Stróżna (0006), Gmina Bobowa
INWESTOR:	ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Irmína Ziółkowska upr. nr WKP/0358/P005/09
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP/0157/PW05/09
WENTYLACJA LINIA W1	
branza: SANITARNA	data: 30.06.2021r. skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.