

Niedzica, dnia 16 kwietnia 2024 r.

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Budowa małej elektrowni wodnej Niedzica II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie istniejącej elektrowni i zapory Zbiornika Czorsztyńskiego znajdujących się w miejscowości Niedzica, gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, województwo małopolskie” (znak sprawy: UU-271-5/24)*

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający, działając zgodnie z rozdziałem XXIX zaproszenia do złożenia oferty, przekazuje treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

### Pytanie 1:

Zgodnie z Państwa wymaganiami oczekiwany przełyk max. turbiny wynosi 9m<sup>3</sup>/s, proszę o wskazanie spadów dla którego odnosi się ten warunek, czy odnosi się zarówno do spadów 21.5m i 50.25m?

### Wyjaśnienie:

Tak, oczekiwany przełyk max. turbiny wynosi 9m<sup>3</sup>/s dla całego zakresu spadów.

### Pytanie 2:

Zgodnie z Państwa wymaganiami oczekiwany przełyk min. turbiny wynosi 3m<sup>3</sup>/s, proszę o wskazanie spadów dla którego odnosi się ten warunek, czy odnosi się zarówno do spadów 21.5m i 50.25m?

### Wyjaśnienie:

Tak, oczekiwany przełyk min. turbiny wynosi 3m<sup>3</sup>/s dla całego zakresu spadów.

### Pytanie 3:

Proszę o wskazanie dla pracy wyspowej:

- zakresu regulowanej mocy, czy przełyk min. 3m<sup>3</sup>/s może zostać zwiększony?
- jaka będzie max wartość zmiany obciążenia?
- jaka jest dopuszczalna zmiana wartości częstotliwości w przypadku zmiany obciążenia?
- jaka jest wymagana moc min. i max. dla pracy wyspowej zespołu?

### Wyjaśnienie:

Wskazania dla pracy wyspowej:

Zakres mocy regulowanej w pełnym zakresie, przełyk turbiny wynikający z mocy i spadów. W czasie pracy wyspowej przy pracy poniżej przełyku minimalnego nie muszą być zachowane gwarantowane wartości sprawności, natomiast hydrozespół musi pracować stabilnie.

Hydrozespół powinien pracować przy maksymalnej wartości zmian obciążenia  $\pm 5\%$  mocy znamionowej.

Dopuszczalna zmiana wartości częstotliwości w przypadku zmiany obciążenia wynosi od 47,5÷52,5 Hz  
Dla pracy wyspowej hydrozespołu wymagana moc minimalna jest równa mocy przy pracy na biegu jałowym, a maksymalna wynosi 3500 kW.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wymaga wykonania niezależnych (od obecnie istniejących) pomiarów poziomu wody górnej i dolnej dla potrzeb turbozespołów, jeżeli tak to czy Zamawiający zaakceptuje sondy hydrostatyczną o zakresie pomiarowym dla WG 25m i 10m dla WD, czy też wymaga innej technologii?

**Wyjaśnienie:**

Tak. Zamawiający wymaga wykonania niezależnych (od obecnie istniejących) pomiarów poziomu wody górnej i dolnej dla potrzeb każdego z turbozespołów. Zamawiający zaakceptuje sondy hydrostatyczne o zakresie pomiarowym dla WG 25m i 10m dla WD.

**Pytanie 5:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie składania ofert wymaga tylko parametrów określonych zaproszeniem, natomiast dokumenty/informacje określone w par.5; 5.1 1); 8 2. Programu funkcjonalno - użytkowego nie są wymagane jeżeli oferent proponuje rozwiązania zgodne z dokumentami postępowania i przyjętym rozwiązaniem technologicznym?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający na etapie składania ofert wymaga podania danych/parametrów określonych zaproszeniem do złożenia oferty jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania zgodne z dokumentami zamówienia i przyjętym w dokumentach zamówienia rozwiązaniem technologicznym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi w rozdziale XV zaproszenia do złożenia oferty.

**Pytanie 6:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie ze względu na problem w pozyskaniu wiążących ofert od dostawców, którzy zgłaszają problemy z materiałami i podzespołami?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

**Pytanie 7:**

Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert.

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.05.2024r.

Potrzebny jest dodatkowy czas na przygotowanie oferty. Współpraca polegająca na uzgodnieniach oraz pozyskaniu ofert kooperantów, podmiotów (specjalistów) z różnych branż jest trudna w wyznaczonym terminie.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

**Pytanie 8:**

W związku z planowanym udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie z powodu długiego okresu oczekiwania na wyceny materiałów od dostawców.

Wydłużenie tego okresu, pozwoli nam na skompletowanie odpowiednich wycen oraz na przygotowanie treści oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

**PREZES ZARZĄDU**

*Leszek Bajorek - Fiałkowski*

*Justyna*  
*Jan 7*  
*MS*

