

Wymiana wykładziny podłogowej w żłobku w miejscowości Biczycze Dolne

WPR.271.2.2021

Chelmiec, dnia 01.06.2021

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
tel. 18 548 0 210. fax 18 548 0 243
NIP 734-34-45-768 REGON 491892127

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania *Wymiana wykładziny podłogowej w żłobku w miejscowości Biczycze Dolne.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1. *Czy powierzchnia całkowita wykładziny do położenia (480 m²) zawiera ilość wykładziny potrzebną na wywiniecie cokolu, czy należy doliczyć do wyceny.*

Odpowiedź: Powierzchnia całkowita wykładziny zawiera również ilość wykładziny potrzebną na wywiniecie cokolu.

2. *W przedmiarze robót, brak pozycji wykonania wylewki samopoziomującej na frezowanym przez Zamawiającego podłożu. Technologia montażu wykładzin wymaga wykonania wylewki samopoziomującej, tym bardziej gdy frezowane jest istniejące podłoże. Proszę o określenie grubości wylewki.*

Odpowiedź: Wylewkę samopoziomującą należy doliczyć do wykonania montażu wykładzin. Grubość wylewki samopoziomującej wynosi 5-8 mm.

3. *Proszę o podanie parametrów technicznych wykładziny.*

Odpowiedź: Parametry techniczne wykładziny:

- klasa ścieralności - T
- struktura jednorodna
- klasa użytkowa - 34/43
- zabezpieczona poliuretanem PUR REINFORCED
- waga 3060 g/m²
- wykładzina trudno zapalna Bfl-S1
- właściwości antystatyczne < 2,0 kV
- antypoślizgowość R 9
- grubość całkowita 2 mm

Sekretarz Gminy



Artur Boruta