


UWAGA:
PRZED ZAWOREM ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP HA lub HD.
W NAWIASACH PRZY CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTACH POZIOMÓW KANALIZACYJNYCH PODANO WZGLĘDNE RZĘDNE UŁOŻENIA DNA RUROCIĄGÓW KS (poziom odniesienia ±0,00=89,60m).
PRZYBORY SANITARNE WYPOSAŻYĆ W TERMOSTATYCZNE BATERIE NATRYSKOWE I UMYWALKOWE/ZLEWOZMYWAKOWE, DEDYKOWANE DO WSPÓŁPRACY Z ZASTOSOWANYMI PODGRZEWACZAMI ELEKTRYCZNYMI. MAKSYMALNĄ TEMPERATURĘ CIEPŁEJ WODY NALEŻY OGRANICZYĆ NA POSZCZEGÓLNYCH BATERIACH TERMOSTATYCZNYCH LUB BEZPOŚRĘDNIE W PODGRZEWACZU DO 43°C (DLA UMYWALEK I ZLEWOZMYWAKA) ORAZ DO 38°C (DLA NATRYSKÓW).

ŚREDNICE RUR PP PN10 jn.:
Ø20 – 20×2,3 PP,
Ø25 – 25×2,3 PP,
Ø32 – 32×2,9 PP,
Ø40 – 40×3,7 PP,
Ø50 – 50×4,6 PP,
Ø63 – 63×5,8 PP,
Ø75 – 75×6,8 PP.

OZNACZENIA	
	INSTALACJA WODY ZIMNEJ
	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
	INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
	ZAWÓR ODCINAJĄCY
	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
	PION KAN. SANITARNEJ
	POUMYWALKOWY PRZEŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY P=3,5 kW, 1x230V
	PRYSZNICOWY PRZEŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY P=5,5 kW, 1x230V
	REWIZJA NA POZIOMIE KAN. SANIATARNEJ

INWESTOR: Gmina Osiek ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek				
INWESTYCJA: Przebudowa kompleksu sportowego z budową budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiorcą budynku gospodarczego w ramach zadania: "Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego".				
LOKALIZACJA: Osiek, dz. 700/4, obr.0007 Osiek, gmina Osiek				
<div><div>Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl</div></div>				
NAZWA RYSUNKU: Budynek szatniowo-sanitarny wraz z magazynami - rzut przyziemia instalacja wod.-kan.			SKALA: 1:100	BRANŻA: Sanitarna
FAZA: PT		DATA: 02.11.2022 r.		NR ARKUSZA IS-01
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Piechowski	KUP/IS/0070/PWBS	SANITARNA	