

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

tel. 32 398 51 16
faks 32 398 55 34
piotr.czempik@psgaz.pl

Usługi projektowe Lech Wojtas
Al. Korfantego 9/4
44-100 Gliwice

Wasz znak:

Zabrze, 16.11.2020

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.331.20/L

Dot.: zadania pn.: „Odtworzenie basenu rezonansu sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem” w Zbrostawicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.10.2020 r. w sprawie jak w tytule informujemy, że na załączonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej **podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa**.

Jednocześnie nadmieniamy, że w zakresie opracowania sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia nie posiadamy.

Przy pracach w obrębie naszego gazociągu należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - **Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640**.

Do przedstawionego projektu wnosimy następujące uwagi:

- miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **słupy żelbetowe (fundamenty) należy lokalizować w odległości minimum 2 m od osi gazociągu;**
- wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie;
- posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela;
- przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać pozytywną opinię od naszego przedstawiciela na temat izolacji, sposobu zabezpieczenia;
- w przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego;
- należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla w/w gazociągu.

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu sieci gazowej **podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa** należy skontaktować się z Działem Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (tel. 32/398-52-78; 609 399 817), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Andrzej Rudzki

Załączniki:

- mapa

Kopia:

- SSDZ;

- ZMSM.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

