



Prof. wpust
żelwiny d100, A15

proj. wpust
zelimwy d100, A15

UWAGA: na rurociągu tłocznym NIE montować zaworu zwrótnego
proj. studnia schładzająca bet. d=1,0m
o poj. czynnej ok. 0,2m³
w studni umieścić pompę zatapialną,
Q=1l/s, Hst=1,3bara, P=1,5kW, 1x230V

obrys powierzchni przeznaczonej dla węzła cieplnego

[illegible]