

**Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo**

Wejherowo, dn. 31.01.2023 r.

ZP-1/2023

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO – NR 3**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**„Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1412G z DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo
w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego
drogi ekspresowej S6 - Trasy Kaszubskiej”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytania Wykonawcy:

1. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.05.03.13, punkt 1.3, warstwę ścieralną SMA8S należy wykonać z zastosowaniem wysoko modyfikowanego asfaltu PMB 45/80-65. Natomiast zgodnie z SST, punkt 2.1, tablica nr 1 „Rodzaje materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej”, do mieszanki SMA dla kategorii ruchu KR1-4 można zastosować tańszy asfalt modyfikowany PMB 45/80-55, oraz asfalt drogowy 50/70. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki SMA8S z asfaltem PMB 45/80-55 lub asfaltem drogowym 50/70?
2. Czy Zamawiający dysponuje opinią geologiczną dla przedmiotowej inwestycji? Jeżeli Zamawiający posiada dokumentację geologiczną, prosimy o jej udostępnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania asfaltu PMB 45/80-55 ani asfaltu drogowego 50/70. Warstwę SMA8 należy wykonać z wykorzystaniem asfaltu PMB 45/80-65.
2. Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat badań gruntów zawarto w projekcie technicznym branży drogowej.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.