


Schemat tablicy  
rozdzielczej  
skala -



NR. OBWODU/No. CIRCUIT	RG/1F0	RG/1Q01		RG/1L1	RG/1L2	RG/1L3		RG/FD01	RG/FD02	RG/FD03	RG/FD10	RG/FS01	RG/FS02	RG/FS03	RG/FP01	RG/FP02	RG/FP02	RG/FP03	RG/FP03	RG/FS01	RG/FS02	RG/FS03
TYP KABLA/CABLE TYPE								YDZ0 3x1,5	YDZ0 3x1,5	YDZ0 3x1,5	YDZ0 3x1,5	YDZ0 3x2,5	YDZ0 3x2,5	YDZ0 3x2,5	YDZ0 3x4,0	YKYZ0 5x2,5	YDZ0 3x4,0	YDZ0 3x2,5	YDZ0 3x2,5	YDZ0 3x2,5	YDZ0 3x2,5	YDZ0 3x2,5
MOC/POWER								1,6kW	1,6kW	1,6kW					5,0kW	5,0kW	1,5kW	0,5kW	0,8kW			
OPIS	OGRANICZNIK PRZEPIC B+C	ZASILANIE	ANALIZATOR SIECI	KONTROLA NAPIECIA	KONTROLA NAPIECIA	KONTROLA NAPIECIA		OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE		GNAZDA OG6LNE	GNAZDA OG6LNE	GNAZDA OG6LNE	OSWIETLENIE ZEWNETRZNE	ZASOBNIK C.W.U.	KURTYNA	CENTRALA WENT.	NAGRZEWNICE	OSWETENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE
DESCRIPTION								POM.0.1/0.2/0.3	POM.0.4/0.5/0.6	POM.0.7/0.8		POM.0.1/0.2/0.3	POM.0.4/0.6/06	POM.0.7/0.8		POM.0.8	POM.0.8	POM.0.6	POM.0.9	POM.0.9	POM.0.9	POM.0.9

UWAGA:  
PARAMETRY ZWARCIOWE ROZDZIELNICY NALEŻY OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE  
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

STATUS: **PROJEKT TECHNICZNY**



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10 email: [krajan@inbox.com](mailto:krajan@inbox.com)  
k. 502 48 37 21 [www: www.pphkrajan.pl](http://www.pphkrajan.pl)

INWESTOR: GMINA KOŁO  
UL. H. SIENKIEWICZA 23  
62-600 KOŁO

TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM  
O STAŁEJ KONSTR. PRZY SP W KIEŁCZEWIE SMUŻNYM

LOKALIZACJA: KIEŁCZEW SMYŻNY I; DZ. NR 378  
OBREB 009 KIEŁCZEW SMUŻNY I

TYTUŁ RYS.: SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Rafał Kobierowski Upr.Nr POM/0181/PWBE/19		SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: inż. Karol Golebiewski Upr.Nr POM/0179/PWOE/08	
SKALA 1:100	NR. PROJ. 06/2023	NR. RYS. 5IE	DATA: 09.2023