

GMINA SOMIANKA
Ul. Armii Krajowej 4
07-203 Somianka
tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14
NIP 762-190-15-71, REGON550668090

Kz.272.7.2023

Somianka, dnia 05 maja 2023r.

Do Wykonawców

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający nie prowadzi negocjacji, na zadanie pn.: „**Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w miejscowości Somianka-Parcele na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności**” – znak sprawy Kz.272.7.2023.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

„1/ Roboty elektryczne

- a) dział : instalacja oświetleniowa : w przedmiarze robót poz. 31 oprawy awaryjne występują 4 kpl, a w projekcie 6 kpl. (4 kpl. na sali i 2 kpl. w sanitariatach)
- b) dział : instalacja gniazd ; w przedmiarze robót brak montażu gniazd wtykowych, a w projekcie występują gniazda p/t 2+2P+Z i gniazda 2P+z Ip44?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Do wyceny należy przyjąć dane z projektu i taką ilość wycenić.

Pytanie nr 2:

„2/ Roboty budowlane

- a) poz. 4 wymiana okna+ nadproże , nie wymieniono z jakiego materiału (drewniane, PCV czy aluminiowe) i w jakim kolorze, czy parapet zewnętrzny i wewnętrzny pozostaje czy planowane są nowe ?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Należy zastosować stolarkę aluminiową – kolor ze względu na brak wpływu na cenę zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie realizacji prac. Parapet zewnętrzny i wewnętrzny należy przewidzieć nowy do montażu.

Pytanie nr 3:

- „b) poz. 5 i 6 drzwi aluminiowe : brak określenia- pełne, półpełne czy całe oszklone , w jakim kolorze, oraz czy mają mieć samozamykacze, ilość zamków, pochwytów czy klamki z szyldami , jeśli przeszklone to jakie szkło.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Drzwi aluminiowe powinny być całe przeszklone dla zapewnienia lepszego światła w pomieszczeniach oraz posiadać samozamykacze, 3 zamki oraz pochwytów. Kolor ze

względu na brak wpływu na cenę zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie realizacji prac.

Pytanie nr 4:

„c) poz. 9 i 10 ościeżnice i skrzydła drzwiowe do sanitariatów; jakie ościeżnice - stalowe, okleinowane czy regulowane.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Futryny tylko stalowe natomiast skrzydła typowe łazienkowe

Pytanie nr 5:

„ d) poz. 13 warstwy wyrównawcze pod posadzki: w przedmiarze robót występują warstwy wyrównawcze gr. 20 mm na styrodurze o grubości 15 cm, jest to za mała grubość warstwy wyrównującej, powinna wynosić 60-70 mm w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, dodatkowo powinny być dozbrojone siatką stalową zgrzewaną.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Dociepleniem podłogi jest styrodur gr 15 cm , nie ma więc obowiązku dozbrajania posadzki, ponieważ nie jest to typowy styropian podposadzkowy.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia Wójta Gminy Somianka

Zastępca Wójta Gminy Somianka