



Częstochowa, dnia 5.07.2021 roku

WT.2370.12.6.2021

**DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: *wyjaśnienia treści swz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.12.2021, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych pn. Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej*

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 5.07.2021r do Zamawiającej wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ), w postępowaniu nr WT.2370.12.2021, pn. *Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej*. Działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzieloną na niego odpowiedzią:

Lp	Treść pytania	Wyjaśnienia
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatności częściowe po dokonaniu częściowych odbiorów robót?	Zamawiający nie wyraża zgody na płatności częściowe oraz częściowe odbiory robót.
2.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę lokalizacji linii kablowej prowadzonej ze skrzynki TR-2 do istniejących tablic TR3 i TR4? Proponujemy poprowadzenie przewodu YAKXS4x120 obok drogi asfaltowej, tak aby ograniczyć koszty wykonania robót związane z uszkodzeniem i odtwarzaniem nawierzchni drogowej?	Zamawiająca nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Ponadto informujemy, że droga, wzdłuż której ma zostać poprowadzony przewód nie jest drogą asfaltową, tylko utwardzoną drogą wewnętrzną.
3.	Czy Zamawiający wskaże miejsce w którym należy złożyć ziemię z wykopów czy też Wykonawca ma kalkulować wywóz i utylizację gruntu?	Zamawiająca wskaże miejsce na swoim terenie, na które należy przetransportować ziemię z wykopów (zgodnie z załącznikiem 1.3 do SWZ - lp. 1 - Roboty ziemne)

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien je uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako niezgodnej z warunkami zamówienia)

Termin składania oraz otwarcia ofert **nie ulega zmianie**