

**URZĄD GMINY I MIASTA
MIECHÓW**

**STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE
Wydział Budownictwa
i Architektury**



ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
www.miechow.eu
E-mail: gmina@miechow.eu
NIP 659-000-36-97
KBS O/ Miechów 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

tel.: 41 383 00 40, 383 10 03
fax: 41 383 23 78

Znak: DT.7230.840.2021

Miechów, dnia 06.10.2021 r.

**Gmina Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
Pełnomocnik:
Jarosław Jurczak
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14
97-400 Bełchatów**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.09.2021 r.) uzupełniony mailowo w dniu 05.10.2021 r. dot. uzgodnienia trasy projektowanych urządzeń kanalizacji deszczowej na działkach gminnych oznaczonych jako dz. o nr ewid. 1620/4, 1620/7, 1620/8 w miejscowości Miechów, dla projektowanego budynku Dworca Autobusowego w Miechowie, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów uzgadnia pozytywnie przedłożony projekt.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Banaszkiewicz

**Za zgodność
z oryginałem**
mgr inż. Jarosław Jurczak
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. L02/0153/PC/2014

Otrzymują:

- | | |
|----|---------|
| 1. | Adresat |
| 2. | A/a |



ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
www.miechow.eu
E-mail: gmina@miechow.eu
NIP 659-000-36-97
KBS O/ Miechów 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

tel.: 41 383 00 40, 383 10 03
fax: 41 383 23 78

STOWOZYSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE
Wydział Budownictwa
i Architektury

Znak: DT.7230.700.2021

Miechów, dnia 25.08.2021 r.

Gmina Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
Pełnomocnik
Jarosław Jurczak
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14
97-400 Bełchatów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.08.2021 r.) dot. wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej inwestycji obejmującej budowę budynku dworca autobusowego wraz z terenami utwardzonymi w postaci peronów autobusowych, miejsc postojowych i wewnętrznych dróg manewrowych na terenie dz. o nr ewid. 1620/4, 1620/7, 1620/8 informuje, że istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w dz. o nr ewid. 1620/8 w Miechowie pod następującymi warunkami:

- nie wymagane jest podczyszczenie wód opadowych z połąci dachowej przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, gdyż nie posiadają szkodliwych zanieczyszczeń,
- z terenu utwardzonego wymagane jest podczyszczanie wód opadowych z uwagi na występujące zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymogami,
- teren zlewni wykonać szczelnie ze spadkiem w kierunku projektowanych odwodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby zapobiec zalewaniu przyległych działek,
- zrzut wody należy dostosować do średnicy kanalizacji deszczowej, tak aby zapewniona została odpowiednia przepustowość kanałów,
- **opracowany projekt kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w działkach gminnych należy uzgodnić z Gminą Miechów.**

Po zakończeniu robót z zakresu kanalizacji deszczowej, należy powiadomić tut. Urząd celem sprawdzenia wykonania zgodnie z wydanymi warunkami.

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Jarosław Jurczak
upr. budowlana do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej budowlano-
Nr upr. LO.10.103/400K/04

Wykonaną inwentaryzację geodezyjną przyjętą do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miechowie dostarczyć do UGiM w Miechowie.

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA

mgr inż. Jarosław Jureczak

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Jarosław Jureczak
- budowlane do projektowania
- z ograniczeń w odpowiedzialności
- KRS 1411111111
Nr upr. LQD/0153/PDOK/04

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Gmina Miechów
Miechów
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

**Warunki przyłączenia nr 21-I4/WP/03211 dla Podmiotu IV grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Budynek dworca autobusowego

Lokalizacja: gmina Miechów, miejscowość Miechów, ul. Podzamcze, nr dz. 1620/4, 1620/7, 1620/8

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-07-2021, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: podstawy bezpiecznikowe w rozdzielni nN. stacji transformatorowej. Stacja zasilająca 373 **MIECHÓW TARGOWICA.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
- 3 Moc przyłączeniowa: 190,00 kW – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 w komorze nN. stacji transformatorowej dobudować dodatkową rozdzielnię w celu umożliwienia wyprowadzenia kolejnego obwodu
 - 5.2 od miejsca przyłączenia wybudować przyłączy kablem YAKXS 4x240mm² zakończone złączem kablowo-pomiarowym (złącze ZK-3 + 1 pomiar), które należy zabudować na zewnątrz obiektu w miejscu dostępnym dla obsługi oraz do odczytu układu pomiarowego.
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 od miejsca przyłączenia wybudować przyłączy kablem YAKXS 4x240mm² zakończone złączem kablowo-pomiarowym (złącze ZK-3 + 1 pomiar), które należy zabudować na zewnątrz ogrodzenia posesji od strony drogi.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania dla kategorii C2 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytucznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami o prądzie znamionowym 315A w złączu kablowo-pomiarowym**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażenia przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Jarosław Poczta
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w zakresie
konstrukcji i budowlanej
Nr upr. L000015 POKR04

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.

15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:

Grzegorz Idzik

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Świdzko-Kamieńna
Kisior Energetyczny Świdzko
Zakład Naprawy Średniego
Napięcia
Kierownik
Bogusław Metyka

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Jarosław Jurczak
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej - budowlana
Nr upr. LOD/0154/POK/04



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W MIECHOWIE SP. Z O. O.**

UL. Racławicka 41, 32-200 Miechów

NIP 6591547904, REGON 380162449, nr BDO 000123506

tel. +48 413831119, www.zwikmiechow.pl, e-mail: biuro@zwikmiechow.pl

KRS 0000733835, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 9 898 000,00 zł

W MIECHOWIE
Wydział Budownictwa
i Architektury

Miechów, dnia 01.09.2021

ZWIK/3449/2021

Wnioskodawca
Gmina i Miasto Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Pełnomocnik
Jarosław Jurczak
Przedsiębiorstwo Projektowania i
Nadzoru Jukon-Projekt
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14
97-400 Bełchatów

W związku z wnioskiem o zmianę wydanych warunków technicznych nr ZWIK/1686/2021 z dnia 27.07.2021r Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. anuluje punkt 1 w/w warunków, dotyczący rozbudowy sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych, ze względu na fakt, iż po analizie istniejącego przyłącza PE63 stwierdzono, że jego średnica zapewni wymagania dopływu wody do budynku. Jednocześnie informujemy, że hydranty zewnętrzne w pobliżu budynku posiadają ciśnienie 6 bara i wydajność ok. 11-12 dm³/s.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Jarosław Jurczak
ul. budowlane do projektowania
ul. z ograniczeń odpowiedzialności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. LOD/01537/2016/04

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Paweł Wlk

**URZĄD GMINY I MIASTA
MIECHÓW**



ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
www.miechow.eu
E-mail: gmina@miechow.eu
NIP 659 154 59 40
KBS O/ Miechów 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

**STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE**
Wydział Budownictwa
tel.: 41 383 00 40, 383 10 03
fax: 41 383 23 78

Znak: DT.7230.594.2022

Miechów, dnia 08.07.2022 r.

**Gmina Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
Pełnomocnik
Jarosław Jurczak
Przedsiębiorstwo Projektowania
i Nadzoru „JUKON PROJEKT”
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14
97-400 Bełchatów**

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje, że nie wnosi uwag do projektu pn. „Budowa Dworca Autobusowego w Miechowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w zakresie budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na dz. o nr ewid. 1620/4, 1620/7, 1620/8.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. dr inż. Andrzej Banaszkiewicz

**z zgodnością
wyrażałem**

mgr inż. Jarosław Jurczak
budowlane do projektu
ograniczeń w składowości
funkcyjno-budowlanej
Nr ud. LDB/0153/2004/04

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a