



W-1.43.2.243.2024..... AI
Dot. 276/24

Warszawa, dnia 10.01.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

„Remont i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 563 (ul. Wyzwolenia) do istniejącego odcinka jezdni dodatkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541” – nr postępowania 276/24

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

Proszę o informację czy należy przewidzieć wymianę wszystkich istniejących znaków pionowych i słupków na nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć tylko ustawienie nowych znaków wynikających ze zmiany lub aktualizacji projektu SOR.

Pytanie 2:

W projekcie jest informacja, że dostosować oznakowanie poziomego (technologie) do istniejącego oznakowania.

W przedmiarze jest podane oznakowanie cienkowarstwowe. Czy taka technologia też będzie ostateczna podczas realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome w obrębie ronda oraz w ciągu dróg wojewódzkich nr 541 i 563 należy wykonać w technologii grubowarstwowej gładkiej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oznakowania cienkowarstwowego tylko dla znaków P-23 i P-26.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.


Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłękowski