

rozpora

wyraski w układzie poziomym

bale rozporowe

co 30 cm


wiązanie drutem lub taśmą

A

kabel energetyczny lub telefoniczny

rura rozdzielcza z PP Ø 110 mm (Ø 160)
lub rura dwudzielna typu A110PS (A160PS)

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie zagaęścić zasypkę pod i nad kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli SN i WN rura ochronna $\varnothing 160$ mm

Biuro Projektów i Usług Technicznych "EKO-PROJEKT" Żychlin, ul. Wrzosowa 8							
INWESTOR	Gmina Babiak, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak						
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Babiak – etap XI						
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat zabezpieczenia kabla					NR UMOWY	
						KM.W.V.32.23	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA	
PROJEKTOWAŁ	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal. – inż.		1:20	04.2023r	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Rogowski	GP 7342/4/94	instal. – inż.		NR RYS.	13	
KIER.PRAC.	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal. – inż.				
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE							