

Nowiny, 2019-04-25

**Zamawiający:**

Zamawiającymi są działające wspólnie:

- |   |   |
|---|---|
| 1) Gmina Sitkówka-Nowiny<br>ul. Białe Zagłębie 25<br>26-052 Nowiny<br>NIP: 9591468922 | 2) Gmina Piekoszów<br>ul. Częstochowska 66a,<br>26-065 Piekoszów<br>NIP: 9591478926 |
|---|---|

**Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu**

**Nazwa postępowania:**

„Zaprojektowanie, dostawę i montaż 46 instalacji solarnych, 173 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie Piekoszów w ramach realizacji projektu „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”

**Znak sprawy: INO.272.7.P.19**

**ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY**  
**FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej**  
**– w zakresie Części III i Części IV**

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986) zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej (ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych, 173 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie Piekoszów w ramach realizacji projektu „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów” w zakresie Części III i IV, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie SIWZ Część III - Program funkcjonalno-użytkowy (Opis przedmiotu zamówienia), rozdział 6.2.3, Zamawiający wymagał aby falowniki 1-fazowe o mocy poniżej 3,1 kW charakteryzowały się m.in. następującymi parametrami:

- Zakres temperatur pracy: min. -25...+50 °C.
- Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej: 0...100 %.
- Pobór mocy w nocy: < 1 W.

Z przedstawionej przez Wykonawcę karty katalogowej oferowanego falownika 1-fazowego prod. Solax Power typ X1 wielkość: 2.0; 2.5; 3.0; wynika, że jego ww. parametry są gorsze od wymaganych i wynoszą:

- Zakres temperatur pracy: min. -20...+60 °C.
- Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej: 0...95 %.
- Pobór mocy w nocy: < 10 W.

Tym samym treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp — „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.”

Mając powyższe na względzie Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.K. z Woli Zaradzyńskiej, złożoną w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie Części III i Części IV.