

DZP.260.36.2024.MN

WYKONAWCY
*strona internetowa postępowania***WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając w imieniu Centrum Nauki Kopernik w związku z prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *na kompleksową wymianę systemowych kaset podłogowych, gniazd elektrycznych i teletechnicznych*, informuję, że od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia w zakresie przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.

W specyfikacji jest informacja o braku wymagań dotyczących wymiany puszki. Wytrzymałość pokrywy wynika nie tylko z samej budowy pokrywy, ale również z budowy puszki oraz konstrukcji wsporczej opierającej się na stropie a nie jedynie na górnej wylewce, na której montowana jest puszka wraz z pokrywą. Aby spełnić wymagania obciążalności od 1000 kg do 2000 kg, należy zdemontować istniejącą pokrywę a w jej miejsce zamontować nową pokrywę wraz z elementem wsporczym, który spełni rolę podpory pokrywy zapewniającą wymaganą obciążalność. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe informacje stanowią zmianę treści Specyfikacji warunków zamówienia, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej i od momentu ich udostępnienia wykonawcom – opublikowania na stronach internetowych Zamawiającego są wiążące dla wszystkich ubiegających się o uzyskanie zamówienia Wykonawców.

Z poważaniem,

Irena Cieślińska
Dyrektor Programowy
Centrum Nauki Kopernik