

ZAMAWIAJĄCY:  
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ul. Okólna 37  
87-100 Toruń

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ WNIESIONYCH  
PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ZAREJESTROWANYM POD  
NUMEREM REFERENCYJNYM - P/21/IW/20 NA: **REMONT DROGI Z PŁYTY  
PRZEDHANGAROWEJ DO PŁASZCZYZNY PRÓB ŚMIGŁOWCÓW NA  
TERENIE KOMPLEKSU LOTNISKOWEGO W LATKOWIE**

- I. W nawiązaniu do zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

1. Treść zapytania:

*Proszę o podanie rysunku z przekrojem przez układ warstw nawierzchni.*

Treść wyjaśnień:

Zamawiający nie posiada rysunku z przekrojem przez układ warstw nawierzchni.

2. Treść zapytania:

*Proszę o dodanie do kosztorysu pozycji związanej z wywozem i utylizacją gruzu z płyt drogowych, ewentualnie proszę o informację gdzie płyty drogowe należy złożyć, tzn. na jaką odległość.*

Treść odpowiedzi:

Zamawiający nie wprowadza zmian do przedmiaru

Gruz oraz płyty składowane będą na terenie kompleksu lotniskowego w Łatkowie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ale nie dalej niż w odległości ok. 500m. od miejsca wykonywania robót.

3. Treść zapytania:

*Proszę o podanie schematu dylatacji i linii segregacyjnych i krawędziowych.*

Treść wyjaśnień:

Schemat oznakowania poziomego do wglądu, po wyborze dla Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą.

4. Treść zapytania – cyt.:

*Proszę o podanie rodzaju taśmy dylatacyjnej – czy inwestor wymaga jakiegoś szczególnego materiału? Czy może to być masa dylatacyjna?*

Treść wyjaśnień:

Dylatacja powinna być wypełniona sznurem polietylenowy lub masą dylatacyjną.

5. Treść zapytania – cyt.:

*Czy pozycja nr 8 przedmiaru odnosi się do wykonywanego placu, czy do innego placu, w którym dylatacje należy odświeżyć?*

Treść wyjaśnień:

Odnowienie oznakowania poziomego dotyczy płaszczyzny prób śmigłowców, na którą wjeżdża się z remontowanej drogi.

6. Treść zapytania – cyt.:

*Proszę o podanie żądanej struktury powstałej płyty – gładka czy szorstka?*

Treść wyjaśnień:

Struktura nawierzchni betonowej – szorstka

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SIWZ – DOTYCZY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

☒ Tak

☐ Nie

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

☐ Tak

☒ Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

☒ Tak, wyznacza się nowy termin:

składania ofert: dd.mm.rrrr godz. 10... : 00... 10.06.2020~

otwarcia ofert: dd.mm.rrrr godz. 10... : 30... 10.06.2020~

☐ Nie

KOMENDANT

płk Janusz KRYSZPIN