






UWAGA:  
\*W przypadku, gdy długość przewodu między modułami PV a falownikiem DC/AC przekracza 10m to ogranicznik przepięć typu 1+2 należy zainstalować przy modułach fotowoltaicznych natomiast drugi tego samego typu obok falownika po stronie DC.



LEGENDA:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | - Panel PV                     |
|  | - Rozłącznik bezpiecznikowy DC |
|  | - Ogranicznik przepięć DC      |
|  | - Wyłącznik instalacyjny       |
|  | - Wyłącznik różnicowoprądowy   |

Obiekt:	MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA		
Adres instalacji:	Parowa Fałęcka, dz. nr 25/2 87-140 Chetmża		
Rysunek:	Schemat jednokreskowy mikroinstalacji PV		
Inwestor:	Gmina Chetmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmża		
Projektował:	Karolina Gospodarek Certyfikat UDT (PV) 0ZE-W/03/000024/17		
	Jarostaw Kaniewski Uprawnienia SEP E/358/103/15 D/144/358/17		
Data, skala, nr rys.:	17 Październik 2018r.	-	E01