



OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TARNOWOPODGÓRNE

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna 2

tel/fax biuro 618 147 298, sklep 618 963 586

www.osp-tarnowopodgorne.pl

NIP: 777-10-24-491, REGON: 630399721

Tarnowo Podgórne dnia 04.01.2023r

Protokół

Z badania hydrantów wewnętrznych

Numer 627/MAG/2022

Zleceńodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

Data przeglądu: **grudzień 2022**

Data następnego przeglądu: grudzień 2023

Budynek Polikliniki i Klatka Wysoki (Klatka BK1 i BK2), Przychodnia

Numer hydrantu	Średnica	Ciśnienie MPa	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 01	Ø 52	0,55	3,7	Brak
Hydrant 02	Ø 52	0,55	3,7	Brak
Hydrant 03	Ø 52	0,60	3,8	Brak
Hydrant 04	Ø 52	0,50	3,5	Brak
Hydrant 05	Ø 52	0,50	3,5	Brak
Hydrant 06	Ø 52	0,50	3,5	Brak
Hydrant 07	Ø 52	0,50	3,5	Brak
Hydrant 08	Ø 52	0,45	3,3	Brak
Hydrant 09	Ø 52	0,45	3,3	Brak
Hydrant 12	Ø 25	0,55	1,6	Brak
Hydrant 14	Ø 25	0,55	1,6	Brak
Hydrant 15	Ø 25	0,50	1,6	Brak
Hydrant 21	Ø 25	0,40	1,4	Brak
Hydrant 22	Ø 25	0,45	1,5	Brak
Hydrant 24	Ø 25	0,40	1,4	Brak
Hydrant 26	Ø 52	0,35	2,9	Brak
Hydrant 27	Ø 25	0,35	1,3	Brak
Hydrant 28	Ø 52	0,35	2,9	Brak
Hydrant 29	Ø 52	0,35	2,9	Brak
Hydrant 30	Ø 52	0,25	2,5	Brak
Hydrant 31	Ø 25	0,25	1,1	Brak
Hydrant 32	Ø 52	0,25	2,5	Brak
Hydrant 33	Ø 25	0,25	1,1	Brak
Hydrant 34	Ø 25	0,25	1,1	Brak
Hydrant 35	Ø 25	0,25	1,1	Brak
Hydrant 36	Ø 25	0,25	1,1	Brak
Hydrant 37	Ø 25	0,25	1,1	Brak

Badanie przy jednoczesnym poborze z dwóch hydrantów budynek wysoki piętro 10

Numer hydrantu	Średnica	Ciśnienie przy jednym otwartym hydrancie ciśnienie MPa	Wydajność dm ³ /s przy jednym otwartym hydrancie	Ciśnienie przy dwóch otwartych hydrantach ciśnienie MPa	Wydajność dm ³ /s przy dwóch otwartych hydrantach
Hydrant nr 36	Ø 25	0,25	1,1	0,20 MPa	36, 34 1,0dm ³ /s



OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TARNOWOPODGÓRNE

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna 2

tel/fax biuro 618 147 298, sklep 618 963 586

www.osp-tarnowopodgorne.pl

NIP: 777-10-24-491, REGON: 630399721

Budynek „C” Nowy Blok Operacyjny

Numer hydrantu	Średnica	Ciśnienie MPa	Wydajność dm ³ /s	Uwagi
Hydrant 01 piętro	Ø 25	0,95	2,17	Brak
Hydrant 02 piętro	Ø 25	0,90	2,08	Brak
Hydrant 03 piętro	Ø 25	0,85	2,00	Brak
Hydrant 04 piętro	Ø 25	0,85	2,00	Brak
Hydrant 05 piętro	Ø 25	0,85	2,00	Brak
Hydrant 06 piętro	Ø 25	0,75	1,92	Brak
Hydrant 07 piętro	Ø 25	0,75	1,92	Brak

Wydajność minimalna dla hydrantu 25 wewnętrznego przeciwpożarowego – 1,0 dm³/s

Wydajność minimalna dla hydrantu 52 wewnętrznego przeciwpożarowego – 2,5 dm³/s

(według Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 109 poz.719 ze zm.)

Hydranty wewnętrzne badano urządzeniem HPS

Świadectwo wzorcowania 0823/AC/21

Inspektor
ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Maciej Węcekowski
Maciej Węcekowski

4.01.2023 r.

.....
(data i podpis zleceniodawcy)

04.01.2023
.....
(data i podpis wystawiającego)