


DOSTARCZENIE AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA
UJĘTE JEST W CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ.
ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH OBEJMUJE JEDYNNIE
UKŁÓZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH



Uwagi:

1. Moduł alarmowy MD-X.ZA/2 stosowany w przypadku gdy:
 - długość przewodu łączącego moduł alarmowy MD z zaworem MAG-3 przekracza 44 m lub
 - system detekcji współpracuje z wieloma zaworami MAG-3.
2. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
3. Maksymalna ilość detektorów - 2.
4. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
5. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie *Info-gazex P...* na stronie www.gazex.pl.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĘKNICY				
68-208 ŁĘKNICA, ul. KOŚCIUSZKI 1				
OBIEKT : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWĄ + INSTALACJA GAZOWA KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA ZSP W ŁĘKNICY				
AUTOMATYCZNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA - SCHEMAT				
NAZWISKO I IMIĘ		UPR.	PODPIS	03.2021
PROJEKTANT:	inż. Juchan Łychmus	154/78/Zg		Skala
SPRAWDZAJĄCY:				Rys.nr IE-3